

GRÄVNING I ALLMÄN MARK

Anvisningar för grävning i allmän mark gällande Filipstads kommun gällande normer och anvisningar för ledningsdragning typ el, tele och fjärrvärme samt entreprenörer vid schaktning, fräsning av kabelgravar inklusive återställningsarbeten.

Före arbetets början ska skriftlig grävningsanmälan jämte trafikordningsplan inlämnas och godkännas.

Förutsättning för arbetets utförande är att det utförs av yrkeskunnig personal, samt att utförandet följer vad som kan förväntas i tekniskt avseende. Den som är ansvarig för utmärkning/skytning ska ha genomgått godkänd utbildning i säkerhet på väg.

Kringfyllning och läggningsdjup för kablar eller rör ska utföras enligt mark AMA. Markeringsband utlägges för respektive kabelsort; el gul, tele orange och kabelteve grön färg.

Ledningsschakt som korsar väg ska utföras så att trafiken inte onödigt hindras och ska vara återfylld inom två dygn.

Schaktmassor får ej läggas vid sidan av ledningsgraven så att trafik eller vägunderhåll hindras.

Resterande fyllning sker med eventuellt uppschaktade, uppfrästa massor om dessa överensstämmer med mark AMA, annars anskaffas nytt godkänt material. I hårdgjorda ytor ska överbyggnaden vara av samma typ som i intilliggande yta. Vattenbegjutning och packning ska utföras.

Asfaltbeläggningen kantskärs parallellt eller vinkelrätt med gatan. Beläggningsskanter får inte läggas i hjulspår och ska förskjutas minst 50 cm i förhållande till schaktkanter på samtliga sidor. Är asfaltkanten belägen <100 cm från kantsten eller annat asfaltlut ska även denna del beläggas om.

Om befintlig asfaltbeläggning är <3 år ska beläggningsskanten läggas i gatumitt, alternativt ska hela gatubredden beläggas om. Provisoriska lagningar i trafikerade ytor ska omgående ske med asfaltmassa typ AG till in till liggande beläggningshöjd. Beläggningen ska vara av samma typ och tjocklek som den borttagna.

Beläggningsarbeten får ej ske efter 15 oktober och ej heller före 1 maj.

Sättningar i ledningsschakter, som uppstår inom 3 år efter avslutat arbete, ska åtgärdas på bekostnad av ansvarig ledningsägare.

Inmätning av ledningarna ska göras av ledningsägaren.

Inmätning ska göras i kommunens koordinatsystem.

Ledningarna ska återutsättas av ledningsägaren, utan kostnad, om så begärs.